

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar	
TOTAL DO CONCELHO									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetivadas	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,8	<0,1	23	23	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	23	23	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	23	23	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	27	<1	3	3	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	8,1	7,6	3	3	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	<2	<2	2	2	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	<5	<5	2	2	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	<0,3	<0,3	2	2	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	<3	<3	2	2	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	<1,5	<1,5	2	2	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	<2	<2	3	3	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	3	3	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	269	260	3	3	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	<0,02	<0,02	2	2	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	<0,020	<0,020	2	2	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	25,8	20,1	2	2	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	7	5	2	2	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	<15	<15	2	2	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	<50	<50	3	3	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	3	3	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	<0,30	<0,30	3	3	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	2,7	1	2	2	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	0,0598	<0,0080	2	2	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	<50	<50	3	3	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	95	72	2	2	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Unurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacolor	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetil terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	11	10	2	2	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	8	6	2	2	100%	0	0%
Dibromodichlorometano	µg/L	---	5	3	2	2	100%	0	0%
Bromoformio	µg/L	---	<3	<3	2	2	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	22	21	2	2	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	<0,010	<0,010	2	2	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	<0,010	<0,010	2	2	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	<0,003	<0,003	2	2	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	<0,010	<0,010	2	2	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	<0,010	<0,010	2	2	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	<0,010	<0,010	2	2	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	<0,0050	<0,0050	2	2	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					152	152	100%	0	0%
							Taxa de Cumprimento		100%

- 1) Durante os meses de **janeiro, fevereiro e março de 2024**, foram realizadas **152** análises de água para consumo humano.
- 2) Com base nas análises efetuadas, conclui-se que, neste período de tempo, **não** se registaram incumprimentos na qualidade da água.

João Manuel Afonso Pereira, Vereador do Município de Castro Marim, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro, torna públicos, os resultados obtidos nas análises efetuadas à qualidade da água para consumo humano no concelho de Castro Marim previstas no Programa de Controlo da Água (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

O Vereador



Dr. João Manuel Afonso Pereira

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM	CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	EDITAL 2024
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)		1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar
ZONAS DE ABASTECIMENTO		



- ZA1 - Altura
- ZA2 - Principal
- ZA3 - Pisa Barro de Cima
- ZA4 - Pisa Barro de Baixo
- ZA5 - Matos
- ZA6 - Soalheiras
- ZA7 - Campeiros
- ZA8 - Cerro do Enho
- ZA9 - Cortelha
- ZA10 - Fonte Chicó
- ZA11 - Tanoeiro
- ZA12 - Vale Andreu
- ZA13 - Fontainhas
- ZA14 - Amendoeira-Marroquil
- ZA15 - Alcarias Grandes
- ZA16 - Pego dos Negros
- ZA17 - Corte Gago
- ZA18 - Carvalinhos
- ZA19 - Fortes

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALTURA									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,1	0,1	3	3	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	27	27	1	1	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	8,1	8,1	1	1	100%	0	0%
Arsénio*	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio*	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio*	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos*	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	<2	<2	1	1	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	<5	<5	1	1	100%	0	0%
Cádmio*	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	<0,3	<0,3	1	1	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	<3	<3	1	1	100%	0	0%
Fluoretos*	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	<1,5	<1,5	1	1	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	<2	<2	1	1	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	1	1	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	269	269	1	1	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	<0,02	<0,02	1	1	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	<0,020	<0,020	1	1	100%	0	0%
Sódio*	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	25,8	25,8	1	1	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	7	7	1	1	100%	0	0%
Selénio*	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	<15	<15	1	1	100%	0	0%
Sulfatos*	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	<50	<50	1	1	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	1	1	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	<0,30	<0,30	1	1	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	1	1	1	1	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	<0,0080	<0,0080	1	1	100%	0	0%
Bromatos*	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	<50	<50	1	1	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	95	95	1	1	100%	0	0%
Boro*	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linuro*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolaclo*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais*	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprop*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano*	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloroformio	µg/L	---	10	10	1	1	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	8	8	1	1	100%	0	0%
Dibromodichlorometano	µg/L	---	3	3	1	1	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	<3	<3	1	1	100%	0	0%
Tricloroetano*	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	21	21	1	1	100%	0	0%
Tetracloroetano*	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano*	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	<0,003	<0,003	1	1	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%
Índeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa*	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	<0,0050	<0,0050	1	1	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					45	45	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Altura - Restaurante Fernando	10/01/2024
Altura - Centro de Saúde	07/02/2024
Altura - Intermarché	06/03/2024

*Parâmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta (Águas do Algarve, S.A.)
Castro Marim, 24 de maio de 2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar		
ZONA DE ABASTECIMENTO PRINCIPAL									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,8	<0,1	3	3	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	<1	<1	2	2	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	8	7,6	2	2	100%	0	0%
Arsénio*	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio*	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio*	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos*	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	<2	<2	1	1	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	<5	<5	1	1	100%	0	0%
Cádmio*	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	<0,3	<0,3	1	1	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	<3	<3	1	1	100%	0	0%
Fluoretos*	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	<1,5	<1,5	1	1	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	<2	<2	2	2	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	2	2	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	266	260	2	2	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	0,02	0,02	1	1	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	<0,020	<0,020	1	1	100%	0	0%
Sódio*	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	20,1	20,1	1	1	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	5	5	1	1	100%	0	0%
Selénio*	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	<15	<15	1	1	100%	0	0%
Sulfatos*	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	<50	<50	2	2	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	2	2	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	<0,30	<0,30	2	2	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	2,7	2,7	1	1	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	0,0598	0,0598	1	1	100%	0	0%
Bromatos*	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	<50	<50	2	2	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	72	72	1	1	100%	0	0%
Boro*	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacloro*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais*	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-p*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano*	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	11	11	1	1	100%	0	0%
Bromodifluorometano	µg/L	---	6	6	1	1	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	5	5	1	1	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	<3	<3	1	1	100%	0	0%
Tricloroetano*	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	22	22	1	1	100%	0	0%
Tetracloroetano*	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano*	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	<0,003	<0,003	1	1	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa*	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	<0,0050	<0,0050	1	1	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					56	56	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Monte Francisco - Campesino	10/01/2024
Junqueira - Clube da Junqueira	07/02/2024
Azinhal - Unidade de Cuidados Continuados	06/03/2024

*Parâmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta (Águas do Algarve, S.A.)
Castro Marim, 24 de maio de 2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)			1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar							
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE CIMA										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amiacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Únurfão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetena mída-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(ghi)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					3	3	100%	0	0%	
Taxa de Cumprimento								100%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Pisa Barro de Cima	14/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE BAIXO									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetanamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Pisa Barro de Baixo	14/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO							EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)		1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar								
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MATOS										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacolor	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetil terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetenaída-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					3	3	100%	0	0%	
Taxa de Cumprimento								100%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Matos	14/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOALHEIRAS										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Línurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolaclo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetena mida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					3	3	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		
								100%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Soalheiras	14/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAMPEIROS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenaída-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 1	14/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)			1º TRIMESTRE 01						Jan a 31 mar	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CERRO DO ENHO										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					3	3	100%	0	0%	
Taxa de Cumprimento								100%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 1	29/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO							EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)									1º TRIMESTRE 01 Jan a 31 mar	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTELHA										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	mg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Línurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacolor	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetnamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiolódgicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					3	3	100%	0	0%	
Taxa de Cumprimento								100%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Cortelha	21/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)			1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar							
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTE CHICÓ										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,7	0,7	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chelro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Únurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					3	3	100%	0	0%	
Taxa de Cumprimento								100%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Fonte Chicó	21/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 01 Jan a 31 mar		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE TANOEIRO										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chelro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amónico	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					3	3	100%	0	0%	
Taxa de Cumprimento								100%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Tanoeiro	29/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO							EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)		1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar								
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALE ANDREU										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Línurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolaclo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecoprop	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetanamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radionucleares:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					3	3	100%	0	0%	
Taxa de Cumprimento								100%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Vale Andreu	29/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)									1º TRIMESTRE 01 Jan a 31 mar	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTAINHAS										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L Oz	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chéiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolaclozolo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetanamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					3	3	100%	0	0%	
Taxa de Cumprimento								100%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Fontainhas	21/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO							EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)									1º TRIMESTRE 01 Jan a 31 mar	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE AMENDEIRA-MARROQUIL										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetenediá-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
Radioisótopos:	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					3	3	100%	0	0%	
Taxa de Cumprimento								100%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Amendoeira - Marroquil	29/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALCARIAS GRANDES									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	mg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amomiacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetena-mida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 1	29/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 01 Jan a 31 mar	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGO DOS NEGROS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,7	0,7	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Línurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacolor	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetamidá-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Radionucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radionucleares:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Pego dos Negros	21/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 01 Jan a 31 mar	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTE GAGO									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,1	0,1	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amomiacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Línurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolaclo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetnamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(ghi)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 1	29/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								1º TRIMESTRE 01 jan a 31 mar	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CARVALHINHOS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Línurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacolor	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetena mida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
								Taxa de Cumprimento	
								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Carvalhinhos	21/02/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)		1º TRIMESTRE 01						Jan a 31 mar	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FORTES									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetivadas	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacolor	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetil terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloroformo	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Fortes	21/02/2024