


MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
TOTAL DO CONCELHO									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,5	<0,1	20	20	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	20	20	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	20	20	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	0	0	5	5	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	0	0	5	5	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	27	ND(<1)	5	5	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	8,2	7,7	5	5	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	<2,0	<2,0	2	2	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	<5	<5	2	2	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	<0,3	<0,3	2	2	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	<3,0	<3,0	2	2	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	<1,5	<1	2	2	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	<2	<2	5	5	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	5	5	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	306	237	5	5	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	<0,02	<0,02	2	2	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	<0,020	<0,020	2	2	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	24,2	21,7	2	2	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	8	1	2	2	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	<15	<15	2	2	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	<50	<50	5	5	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	5	5	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	<0,30	<0,30	5	5	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	1,1	1	2	2	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	<0,0080	<0,0080	2	2	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	58	<50	5	5	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	93	58	2	2	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacolor	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M656PH051*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	<3	<3	2	2	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	<3	<3	2	2	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	<3	<3	2	2	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	<3	<3	2	2	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	<3	<3	2	2	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	<0,010	<0,010	2	2	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	<0,010	<0,010	2	2	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	<0,003	<0,003	2	2	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	<0,010	<0,010	2	2	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	<0,010	<0,010	2	2	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	<0,010	<0,010	2	2	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	<0,0050	<0,0050	2	2	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					165	165	100%	0	0,00%
							Taxa de Cumprimento		100,00%

- 1) Durante os meses de **julho, agosto e setembro de 2024**, foram realizadas **165** análises de água para consumo humano.
- 2) Com base nas análises efetuadas, conclui-se que, neste período de tempo, **não** se registaram incumprimentos na qualidade da água.

João Manuel Afonso Pereira, Vereador do Município de Castro Marim, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro, torna públicos, os resultados obtidos nas análises efetuadas à qualidade da água para consumo humano no concelho de Castro Marim previstas no Programa de Controlo da Água (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

O Vereador



Dr. João Manuel Afonso Pereira

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM	CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	EDITAL 2024
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)		3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set
ZONAS DE ABASTECIMENTO		



- ZA1 - Altura
- ZA2 - Principal
- ZA3 - Soalheiras
- ZA4 - Campeiros
- ZA5 - Cerro do Enho
- ZA6 - Cortelha
- ZA7 - Fonte Chicó
- ZA8 - Tanoeiro
- ZA9 - Vale Andreu
- ZA10 - Fontainhas
- ZA11 - Amendoeira-Marroquil
- ZA12 - Alcarias Grandes
- ZA13 - Pego dos Negros
- ZA14 - Corte Gago
- ZA15 - Carvalinhos
- ZA16 - Fortes

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO PRINCIPAL										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,1	<0,1	3	3	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	27	ND(<1)	3	3	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	7,9	7,7	3	3	100%	0	0%	
Arsénio*	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio*	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercúrio*	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos*	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	<2,0	<2,0	1	1	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	<5	<5	1	1	100%	0	0%	
Cádmio*	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	<0,3	<0,3	1	1	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	<3,0	<3,0	1	1	100%	0	0%	
Fluoretos*	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	<1,5	<1,5	1	1	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	<2	<2	3	3	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	3	3	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	306	237	3	3	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	<0,02	<0,02	1	1	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	<0,020	<0,020	1	1	100%	0	0%	
Sódio*	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	24,2	24,2	1	1	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	8	8	1	1	100%	0	0%	
Selénio*	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	<15	<15	1	1	100%	0	0%	
Sulfatos*	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	<50	<50	3	3	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	3	3	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	<0,30	<0,30	3	3	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	1,1	1,1	1	1	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	<0,0080	<0,0080	1	1	100%	0	0%	
Bromatos*	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	58	<50	3	3	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	93	93	1	1	100%	0	0%	
Boro*	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacolor*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais*	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecopropo*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetanamida-P*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metrilbuzina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
M656PHOS1*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano*	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	<3	<3	1	1	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	<3	<3	1	1	100%	0	0%	
Dibromochlorometano	µg/L	---	<3	<3	1	1	100%	0	0%	
Bromoformio	µg/L	---	<3	<3	1	1	100%	0	0%	
Tricloroetano*	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	<3	<3	1	1	100%	0	0%	
Tetracloroetano*	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano*	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	<0,003	<0,003	1	1	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
Polinucleares	µg/L	0,1	<0,010	<0,010	1	1	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa*	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	<0,0050	<0,0050	1	1	100%	0	0%	
Benzeno*	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					67	67	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Castro Marim - Centro de Saúde	11/07/2024
Rio Seco - Zé da Tasca	28/08/2024
Foz de Odeleite - Queijaria	06/09/2024

*Parâmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta (Águas do Algarve, S.A.)

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 01 Jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOALHEIRAS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5-9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amiacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetnamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Soalheiras	16/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 01 Jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAMPEIROS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)		Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,4	0,4	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100ml	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100ml	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100ml	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100ml	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5-9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amiacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Benazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetil terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metríbuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno[1,2,3-cd]pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 4	16/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CERRO DO ENHO									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,1	0,1	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amóniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacolor	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 4	28/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTELHA										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,4	0,4	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amiacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					3	3	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Cortelha	21/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set			
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTE CHICÓ										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,5	0,5	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chéiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacolor	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					3	3	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Fonte Chicó	21/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 Jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE TANOEIRO									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,4	0,4	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Merúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amóniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Línurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacolor	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetil terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprop	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno[1,2,3-cd]pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Tanoeiro	28/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALE ANDREU									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,1	0,1	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Línurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolaclo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Díurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprop	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenaída-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Vale Andreu	28/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTAÍNHAS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetivadas	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,5	0,5	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100ml	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100ml	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100ml	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100ml	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetil terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Mtribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidactopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Fontainhas	21/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE AMENDOEIRA-MARROQUIL									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,4	0,4	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100ml	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100ml	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100ml	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100ml	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5-9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amiacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacolor	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Sílmazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsílmazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetanamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos									
Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Amendoeira - Marroquil	28/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALCARIAS GRANDES									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,1	0,1	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacolor	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetnamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 4	28/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGO DOS NEGROS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetena mída-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloroformio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Pego dos Negros	21/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTE GAGO									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	<0,1	<0,1	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetil terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Silmazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsilmazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Mtribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 4	28/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 Jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CARVALHINHOS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,5	0,5	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolaclo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dirão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Símaizina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsímaizina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Carvalhinhos	21/08/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FORTES									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Chelro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Línurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolaclo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetil terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Símazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsímazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
M65PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polidídicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radionúclidos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					3	3	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Fortes	21/08/2024